

公立大学法人奈良県立医科大学ダイヤモンドリスボンアグリゲーターの選定に関する公募について
質問回答書

番号	質問事項	回答
1	<p>ご提案条件作成のため、以下のデータを頂けないでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・去年4月～3月末まで30分値デマンドのエクセルデータ ・去年4月～3月末まで30分コマ毎の対象自家発電設備の運転のエクセルデータ ・現在の契約電力 <p>期間、時間帯、曜日等に加えて、kw,kWh単位付きでお願いしたく存じます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・去年4月～3月末まで30分値デマンドのエクセルデータ 別添資料1をご確認ください。 ・去年4月～3月末まで30分コマ毎の対象自家発電設備の運転のエクセルデータ 現状、そういったデータはありません。 ・現在の契約電力 5500kW
2	<p>昨年において25年度実需給の実効性テストの結果について、教えていただくことは可能でしょうか。 また本年においての発動実績・26年度実需給の実効性テストの結果がございましたらこちらもあわせてご教示ください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・本年の発動実績について 別添資料2をご確認ください。 ・実効性テストの結果について 昨年の実効性テストの結果については、事業者より良好だったとの回答がありました。本年の実効性テストについてはまだ終了していないため、結果は出ておりません。いずれも、数値等の詳細データは事業者より受領していないためありません。
3	<p>逆潮流を行っている場合はご教示ください。 30分コマ毎の売電量のエクセルデータ、スケジュールもあればいただけますでしょうか。 期間、時間帯、曜日等に加えてkw,kWh単位付きでお願いしたく存じます。</p>	<p>逆潮流はありません。</p>
4	<p>自家用発電設備の定期修理のスケジュールをご共有いただけますでしょうか。</p>	<p>定期的な修理予定はありません。 なお、本学は自家発電機を2台有するため、1台が修理時は残り1台がカバーする運用となっています。</p>
5	<p>電力使用状況、DR発動時の削減状況の「見える化」にあたって、施設へ子メーターの設置は可能でしょうか。</p>	<p>子メーターの設置場所によりますので、協議が必要です。</p>